

Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Spis. zn.: MUD 16565/2020/OVŽP/FS-3

Č. j.: PDMUD 21049/2021

Podání ze dne: 18.12.2020

Vyřizuje: Ing. František Siegl

Telefon: 770 111 701

E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz

Počet listů/příloh: 4/0

Počet listů příloh: –

Datum vyhotovení: 02.06.2021

V Ý Z V A
k doplnění podkladů

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "**speciální stavební úřad**") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, **obdržel** dne 18.12.2020 **žádost obce Semechnice**, IČ: 002 75 361, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška (dále jen "stavebník") **o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“**, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích parc. č. 684/2 dočasný zábor (orná půda), parc. č. 1050/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1050/6 dočasný zábor (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1050/15 dočasný zábor (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1051/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1053/19 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1122 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1148/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc. č. 1148/13 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc. č. 1148/14 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), parc. č. 1148/48 (vodní plocha), parc. č. 1155/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1155/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), parc. č. 1202 (zahrada), parc. č. 1220/9 (orná půda), parc. č. 1222/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1223/1 (ostatní plocha – silnice), parc. č. 1222/6 dočasný zábor (ostatní plocha – ostatní komunikace) a parc. č. 1222/8 dočasný zábor (ostatní plocha – ostatní komunikace) vše v katastr. území Semechnice.

Po přezkoumání žádosti stavebníka speciální stavební úřad posoudil, že podaná žádost včetně příložených dokumentace je nepřehledná, neúplná a neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení.

Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu, **stavebníka v y z ý v á , aby**

nejpozději do 30.09.2021 včetně

předloženou **žádost doplnil o:**

1. **Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a** stavebního zákona vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a na nichž má být stavební záměr prováděn.
2. **Souhlas** Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, jako věcně a místně příslušného **vodoprávního úřadu** se stavbou „Rekonstrukce místních komunikací“ v souladu s ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. **Stanovisko Policie ČR**, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu územního odboru Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, jako dotčeného orgánu dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce místních komunikací“.
4. **Zpracování podmínek správce povodí** – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a ostatních dotčených orgánů.
5. **Úpravu předložené projektové dokumentace** a to zejména:
 - 5.1. Úpravu souhrnné technické zprávy (dále jen „STZ“):
 - 5.1.1. Odstranění terminologických nepřesností.
 - 5.1.2. Upřesnění a sjednocení názvů stavebních objektů, zejména SO 103.
 - 5.1.3. Upřesnit délku rekonstruovaných komunikací (rozdíl mezi textovou a výkresovou částí PD).
 - 5.1.4. Oprava textu STZ str. 6.
 - 5.1.5. Upřesnění seznamu stavbou dotčených pozemků, na nichž má být stavba prováděna.
 - 5.1.6. Zohlednění a zpracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů.
 - 5.1.7. Odstranění textu čl. B.2.1 j) souhrnné technické zprávy.
 - 5.1.8. Upřesnění délky úseku komunikace tvořící náplň SO 102 – Místní komunikace – obnova krytu.
 - 5.1.9. Doplnění údaje příčného sklonu komunikace na str. 13 STZ v popisu SO 102 odst. Šířkové uspořádání, příčný sklon.
 - 5.1.10. Upřesnění konstrukčního typu vozovky II a rozsahu jeho použití.
 - 5.1.11. Upřesnění výškového řešení stavebního objektu SO 102.
 - 5.1.12. Úprava textu popisujícího odvodnění stavebního objektu SO 102.
 - 5.1.13. Úprava textu popisujícího provedení mostního svršku SO 201.
 - 5.2. Úpravu dokumentace stavebního objektu SO 101
 - 5.2.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).
 - 5.2.2. Upřesnit hodnotu frézování pro typ úpravy vozovky I v textové a výkresové části dokumentace.
 - 5.3. Úpravu dokumentace stavebního objektu SO 102
 - 5.3.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).
 - 5.3.2. Upravit výkres č. 3 Vzorový příčný řez.
 - 5.3.3. Upřesnit „stávající šterkovou odstavňovou plochu“.
 - 5.3.4. Upřesnit úpravu přejízdného obrubníku u nemovitosti č. p. 171
 - 5.4. Úprava dokumentace stavebního objektu SO 103
 - 5.4.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).

Bližší popis k jednotlivým bodům pro doplnění žádosti je uveden v odůvodnění následujícího usnesení.

Po doplnění podkladů bude předložená žádost stavebníka opětovně posouzena.

USNESENÍ

Speciální stavební úřad ve věci žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích parc. č. 684/2, parc. č. 1050/5, parc. č. 1050/6, parc. č. 1050/15, parc. č. 1051/1, parc. č. 1053/19, parc. č. 1122, parc. č. 1148/2, parc. č. 1148/13, parc. č. 1148/14, parc. č. 1148/48, parc. č. 1155/1, parc. č. 1155/2, parc. č. 1202, parc. č. 1220/9, parc. č. 1222/1, parc. č. 1223/1, parc. č. 1222/6 a parc. č. 1222/8 vše v katastr. území Semechnice **rozhodl:**

I.

Dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad **k** provedení úkonu, kterým je **doplnění žádosti stavebníka** o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“ na pozemcích v katastr. území Semechnice **dle výzvy k doplnění podkladů** č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021

určuje lhůtu do 30.09.2021.

II.

Řízení se v souladu s ust. § 111 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu

přerušuje

do doby odstranění nedostatků (doplnění) podání.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Semechnice, IČ: 002 75 361, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška

O d ů v o d n ě n í

Dne 18.12.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích parc. č. 684/2, 1050/5, 1050/6, 1050/15, 1051/1, 1053/19, 1122, 1148/2, 1148/13, 1148/14, 1148/48, 1155/1, 1155/2, 1202, 1220/9, 1222/1, 1223/1, 1222/6 a 1222/8 vše v katastr. území Semechnice.

Žádost stavebníka byla doložena:

- seznamem vlastníků a LV sousedních pozemků,
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou společností GeoPra a projekty s.r.o., Jaroslav 2, 534 01 Jaroslav, zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro dopravní stavby, evidenční číslo autorizace 0601177, v prosinci 2020, číslo zakázky 20009.

Po seznámení se s žádostí stavebníka, jejími přílohami a obsahem předložené projektové dokumentace speciální stavební úřad shledal, že předložená žádost neobsahuje předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení a je nutno ji doplnit v rozsahu *výzvy k doplnění podkladů* č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021 (dále jen „Výzva“). Bez požadovaného doplnění nelze řízení o povolení stavby „Rekonstrukce místních komunikací“ vést.

K jednotlivým bodům Výzvy speciální stavební úřad uvádí:

Ad 1.:

Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků, na nichž má být stavební záměr prováděn a nejsou ve vlastnictví stavebníka.

Podle předložené projektové dokumentace se jedná o pozemky v katastr. území Semechnice: parc. č. 684/2 – dočasný zábor (vlastníci [redacted]): [redacted], parc. č. 1050/6 – dočasný zábor [redacted]; parc. č. 1050/15 – dočasný zábor [redacted], 1148/2 – dočasný + přímé dotčení (Česká republika – Povodí Labe s. p.), parc. č. 1148/13 a 1148/14 – přímé dotčení (ČR – Povodí Labe s. p.), parc. č. 1202 a 1220/9 – přímé dotčení [redacted], parc. č. 1222/1 a 1223/1 – přímé dotčení (Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o.). Souhlas musí být v souladu s ust. § 184a stavebního zákona vyznačen na situačním výkresu stavby a musí být přezkoumatelný, tzn. že musí mít předepsané náležitosti umožňující identifikaci vlastníka: v případě fyzické osoby to jsou údaje dle ust. § 18 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), v případě právnické osoby to jsou údaje dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu (název, identifikační číslo, adresa sídla).

Ad 2.:

Jedná se o **souhlas** Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška, jako věcně a místně příslušného **vodoprávního úřadu** dle koordinovaného vyjádření spis. zn.: MUD 109/2021 OVŽP/KG ze dne 19.02.2021.

Ad 3.:

Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu územního odboru Rychnov nad Kněžnou.

V případě stavby silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace je na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích Policie České republiky dotčeným orgánem příslušným k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Ad 4.:

Zpracování podmínek správce povodí – Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové a ostatních dotčených orgánů.

Jedná se o zpracování podmínek správce povodí dle stanoviska č. j. PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021 a ostatních dotčených orgánů, jejichž stanoviska ani nejsou předložena (vodoprávní úřad, Policie ČR), do projektové dokumentace.

Ad 5.:

Úprava předložené projektové dokumentace a to zejména:

5.1. Úprava souhrnné technické zprávy (dále jen „STZ“):

5.1.1. Odstranění terminologických nepřesností.

Veškeré úpravy dle předloženého stavebního záměru jsou prováděny na místních komunikacích, nikoli na silnici (viz str. 12 STZ popis SO 102 výškové řešení, str. 15 popis SO 201 Technické řešení mostu, str. 3 Technické zprávy stavebního objektu SO 201 odst. 4. Technické řešení mostu).

Termíny „místní účelová komunikace“ (str. 3 čl. B.1 a), str. 8 čl. B.2.1 f), str. 14 popis SO 182 – DIO, str. 15 popis SO 201 Zdůvodnění stavby mostu, Technická zpráva stavebního objektu SO 201 str. 2 odst. 3.1 a 3.2, str. 7 odst. 6.2) a „místní silnice“ (str. 22 čl. B.4. a) popis dopravního řešení) jsou pojmy v oboru dopravních staveb neznámými (viz zákon o pozemních komunikacích § 2 odst. 2).

5.1.2. Upřesnění a sjednocení názvů stavebních objektů, zejména SO 103.

Str. 3 STZ, str. 8 čl. B.2.1 f): „SO 103 km 0,178 00 – km 0,250 00: (TYP II) nová konstrukce vozovky tl. 390 mm“.

Str. 9 čl. B.2.1 k) orientační náklady stavby, čl. B.2.3 a) popis celkové koncepce technického řešení, str. 20 čl. B.2.6 Základní charakteristika objektů a dále výkresová dokumentace: „SO 103 Rekonstrukce komunikace“.

SO 103 nepředstavuje zřízení nové komunikace (viz násl. odst. 5.1.3.), kterou by bylo třeba územně umístit, ale rekonstrukci stávající, při níž dochází pouze k obnově konstrukce

vozovky.

- 5.1.3. Upřesnit délku rekonstruovaných komunikací (rozdíl mezi textovou a výkresovou částí PD).
Str. 3 STZ: „Celková délka rekonstruovaných komunikací je $178 + 269,93 = 447,93$ m.“
Podle výkresové dokumentace: výkres č. C3 Koordinační situační výkres činí celková délka rekonstruovaných komunikací: $250,00 + 267,93 = 517,93$ m. V údajích str. 3 STZ tak evidentně není zahrnut úsek SO 103, což by v návaznosti na předchozí odst. 5.1.2. znamenalo, že se v tomto úseku nejedná o rekonstrukci komunikace, ale o komunikaci nově zřizovanou, což není pravda.
V STZ (str. 3, str. 12 popis SO 102 v záhlaví a v odst. Směrové řešení) je uváděna délka úseku SO 102 údajem 269,93 m. Výkresová dokumentace (výkres č. C3 Koordinační situační výkres) uvádí hodnotu 267,93 m. Není zřejmé, který údaj je správný.
- 5.1.4. Oprava textu STZ str. 6.
Str. 6 STZ: „Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje.“
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících komunikací, stavbu není třeba umísťovat. Jedná se o seznam pozemků, na nichž má být stavba prováděna. Pozn.: Projektovou dokumentací a stavebním povolením se stavba neumísťuje (pozor na terminologii!).
- 5.1.5. Upřesnění seznamu stavbou dotčených pozemků, na nichž má být stavba prováděna.
Str. 6 čl. B.1. l), str. 29 a příloha STZ str. 1 Seznam LV a vlastníků dotčených parcel KN a PK uvádí neexistující pozemky parc. č. 1145/13 a parc. č. 1145/14 v katastr. území Semechnice a jako přímo dotčený pozemek parc. č. 1148/38, který se dle výkresové dokumentace a pozemkové mapy KN jeví jako sousední (pro jednoznačné posouzení jsou situační výkresy v příliš hrubém měřítku a je obtížné jejich dotčení zodpovědně posoudit).
- 5.1.6. Zohlednění a zapracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů.
Str. 7 čl. B.2.1. e): „Informace o splnění podmínek závazných stanovisek ostatních dotčených orgánů budou do dokumentace průběžně doplňovány v závislosti na jejich vydávání.“
Z uvedeného je zřejmé, že podmínky dotčených orgánů do předložené projektové dokumentace zapracovány nejsou, což je na základě ust. § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nepřípustné.
- 5.1.7. Odstranění textu čl. B.2.1 j) souhrnné technické zprávy.
Str. 8 čl. B.2.1. j) STZ: „Po dokončení bude stavba uvedena do provozu a předčasného užívání. Následně bude provedena kolaudace.“
Stavební úřad může (nemusí) na odůvodněnou žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na užitelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. K povolení předčasného užívání stavby musí být skutečný důvod a předjímat takový postup v projektové dokumentaci není na místě.
- 5.1.8. Upřesnění délky úseku komunikace tvořící náplň SO 102 – Místní komunikace – obnova krytu.
Str. 12 STZ popis SO 102: „Objekt SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II řeší rekonstrukci místní komunikace v obci Semechnice v úseku km 0,000 00 – km 0,269 93.“ Toto tvrzení je v rozporu s výkresovou dokumentací a celkovým členěním stavby, neboť v části úseku km 0,000 00 – km 0,269 93 (nebo 0,267 93?) je rovněž stavební objekt SO 201 Rekonstrukce mostu evid. č. 4C-M1 a není možné, aby totožný úsek komunikace byl součástí dvou stavebních objektů s rozdílnou úpravou.
- 5.1.9. Doplnění údaje příčného sklonu komunikace na str. 13 STZ v popisu SO 102 odst. Šířkové uspořádání, příčný sklon.
Hodnota příčného sklonu není uvedena.
- 5.1.10. Upřesnění konstrukčního typu vozovky II a rozsahu jeho použití.
Na str. 14 STZ je v rámci popisu SO 103 popsána v odst. 5.6 Konstrukce vozovky. Podle Koordinačního situačního výkresu č. C3 by měla být v celém rozsahu SO 103 provedena úprava krytu vozovky typ II. Na str. 13 STZ v popisu SO 102 odst. Konstrukce vozovky a na str. 7 Technické zprávy SO 102 v odst. 5.6 Konstrukce vozovky je uvedena konstrukce vozovky typ I a II a to ve shodné skladbě, ale odlišné od skladby uvedené na str. 14 STZ. Jsou tak pro typ II úpravy krytu vozovky popsány dvě odlišné konstrukční skladby (jedna na str. 14 STZ celkové konstrukční tloušťky min. 390 mm a druhá na str. 13 STZ o konstrukční tloušťce 90 mm), což je matoucí a zavádějící.
Jednoznačně specifikován by rovněž měl být rozsah užití úpravy krytu vozovky typu II a to především ve větvi II. Naprosto nedostatečné se jeví určení uvedené na str. 12 STZ v popisu

- SO 102 odst. Typ II a na str. 5 Technické zprávy dokumentace stavebního objektu SO 102: „v části v blízkém okolí mostu“ a neurčitý je i údaj na str. 4 Technické zprávy dokumentace stavebního objektu SO 201: „v předpolí“ mostu. Pro snížení pravděpodobnosti vzniku deformací (trhlin) na vozovce rekonstruované komunikace na rozhraní mezi otevřenou stavební jámou pro provedení rekonstrukce mostu a rostlým terénem je třeba, aby úprava krytu vozovky typu II v min. tl. 390 mm přesahovala stavební jámu mostu a zasahovala až do „rostlého terénu“ a to v přesně definovaném rozsahu daném staničením.
- 5.1.11. Upřesnění výškového řešení stavebního objektu SO 102.
Str. 12 STZ popis SO 102 odst. Výškové řešení: „Úprava *silnice* bude prováděna od nivelety stávající vozovky s tím, že budou odfrézovány asfaltové vrstvy v tl. 90 mm, respektive 20 mm, a poté položeny nové v totožné tloušťce.“
Specifikovat staničením v jakém rozsahu od km – do km a v jaké tloušťce bude frézování prováděno. Navíc žádný z typů úprav vozovky předepsaných pro realizaci předloženého stavebního záměru není v tloušťce 20 mm.
- 5.1.12. Úprava textu popisujícího odvodnění stavebního objektu SO 102.
Str. 13 STZ popis SO 102 odst. Odvodnění a str. 7 Technické zprávy dokumentace stavebního objektu SO 102 čl. 5.7 Odvodnění: „Nově bude provedena ze žlabů z kompozitního materiálu s litinovou mříží pro zatížení C250 š. 150 mm. Konce budou odlážděny žulovými kostkami do betonu.“
Z textu není patrné, co bude provedeno.
- 5.1.13. Úprava textu popisujícího provedení mostního svršku SO 201.
Str. 16 STZ popis SO 201 odst. Mostní svršek a str. 3 Technické zprávy dokumentace stavebního objektu SO 201 odst. 4.3 Mostní svršek: „Pro odvodnění povrchu nosné konstrukce je úžlabí navržena podélná drenáž z vrstvy drenážního polymerbetonu s hliníkovým perforovaným profilem ...“.
Upravit text.
- 5.2. Úpravu dokumentace stavebního objektu SO 101
- 5.2.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).
Důvodem je lepší přehlednost řešení stavebního objektu, zejména ve vztahu k dotčení okolních pozemků.
- 5.2.2. Upřesnit hodnotu frézování pro typ úpravy vozovky I v textové a výkresové části dokumentace.
Technická zpráva (dále jen „TZ“) str. 4 odst. 2.1 Účel stavby a str. 5 odst. 2.2 Účel objektu: „frézování 90 mm + lokální sanace“.
Popis výkresu č. 3 Vzorový příčný řez: „Frézování stávající vozovky do hloubky 40 mm.“
Z uvedeného není zřejmé, jaká hloubka frézování platí.
- 5.3. Úpravu dokumentace stavebního objektu SO 102
- 5.3.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).
Důvodem je lepší přehlednost řešení stavebního objektu, zejména ve vztahu k dotčení okolních pozemků.
- 5.3.2. Upravit výkres č. 3 Vzorový příčný řez.
Výkres dělí větev II na dva úseky a to na úsek v km 0,000 (ZÚ) – km 0,213 (KÚ), v jehož rozsahu předepisuje typ úpravy vozovky I, a na úsek od km 0,213 (ZÚ) do km 0,268 (KÚ), v němž předepisuje typ úpravy vozovky III. Toto uspořádání není pravdivé, neboť nereflektuje skutečnost, že část úseku od km 0,000 do km 0,213 je upravena odlišně v souvislosti s realizací objektu SO 201. Pozn.: označení ZÚ (začátek úpravy) a KÚ (konec úpravy) může být v rámci jednoho stavebního objektu (SO 102) použito pouze jednou (ZÚ = km 0,000, KÚ = 0,267 93 resp. 0,268), jinak je matoucí. Obdobně platí i pro výkres č. 4 Vzorový příčný řez dokumentace stavebního objektu SO 103.
- 5.3.3. Upřesnit „stávající šterkovou odstavňovou plochu“.
V TZ SO 102 na str. 5 a STZ v popisu SO 102 odst. Odvodnění na str. 13 se hovoří o blíže nespecifikované stávající šterkové odstavňové ploše. Pro přehlednost a srozumitelnost dokumentace uvést její bližší specifikaci – umístění, tzn. kde se nachází, např. parc. č. pozemku, popř. č. p. domu nebo objektu, před nímž se nachází apod. Rovněž je třeba uvést, zda je či není součástí úpravy (stavebního záměru), zda navrhovaný odvodňovací proužek tvořený

profilovaným žulovým trojrádkem šířky 200 mm bude sloužit i pro její odvodnění či nikoli a proč.

5.3.4. Upřesnit úpravu přejezdného obrubníku u nemovitosti č. p. 171

Str. 5 TZ popis typu úpravy vozovky III: „... dojde k frézování stávající betonové vozovky v tl. 20 mm. To s ohledem na skutečnost, aby byl před pokládkou obrusné vrstvy v tl. 40 mm stávající přejezdný obrubník u nemovitosti č. p. 171 **pod úrovní odfrézovaného krytu** – 60 mm.“

Popsaná úprava je zcela nepochopitelná. Jak se může dosáhnou toho, aby byl přejezdný obrubník odfrézováním v tl. 20 mm pod úrovní odfrézování 60 mm skutečně není jasné.

5.4. Úprava dokumentace stavebního objektu SO 103

5.4.1. Doplnit dokumentaci stavebního objektu o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250).

Důvodem je lepší přehlednost řešení stavebního objektu, zejména ve vztahu k dotčení okolních pozemků.

Speciální stavební úřad vyzval stavebníka dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění jeho žádosti a určil dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu k provedení tohoto úkonu lhůtu a současně dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Při stanovení délky lhůty pro doplnění podkladů řízení (zákonem není stanovena) vycházel správní orgán z povahy požadovaných dokladů a předpokládané náročnosti jejich opatřování. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Proto správní orgán rozhodl, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení

Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje, podat dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Dobrušce. Za počátek běhu lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala.

O podaném odvolání rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné. V odvolání musí být uvedeno v jakém rozsahu se usnesení napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, stavební řízení bude v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

(otisk úředního razítka)

Ing.František Siegl
oprávněná úřední osoba
odboru výstavby a životního prostředí, silničního hospodářství
Městského úřadu Dobruška

Obdrží:
Stavebník:

Obec Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška, IDS: ch2bxhv



Obec Semechnice
Semechnice čp. 129, 518 01 Semechnice
IČ: 00275361
email: semechnice@semechnice.cz

Městský úřad Dobruška
Odbor výstavby a
životního prostředí
Nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

MĚSTO DOBRUŠKA	
Č. j.: PDMUD	
Došlo dne: 20 -09- 2021	3
Počet listů:..... Přílohy:.....	
Odbor:	

Č.j.: OUSE/149/2021
Skartační znak: S/10
Počet listů: 1

Semechnice 20. 9. 2021

Věc: Doplnění podkladů

Dle výzvy k doplnění podkladů ze dne 2. 6. 2021, spis. zn.: MUD16565/2020/OVŽP/FS-3, č. j. PDMUD 21049/2021 doplňujeme následující podklady: 3 paré opravené projektové dokumentace – osobně přebral Ing. Siegl, 1x stanovisko Policie ČR, 1x závazné stanovisko MěÚ Dobruška ze dne 22. 2. 2021, 1x vyjádření Správy a údržby silnic ze dne 22. 2. 2021, 1x Souhlas vlastníků se stavebním záměrem dotčených pozemků, 1x Vyjádření Povodí Labe, s. p. ze dne 10. 2. 2021.

S pozdravem

Zdeněk Bendzo
starosta

Převzal dne:

Obec Semechnice
Semechnice čp. 129
518 01 Semechnice
IČ: 00275361

Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Spis. zn.: MUD 16565/2020/OVŽP/FS-5
Č. j.: PDMUD 65303/2021
Podání ze dne: 18.12.2020
Vyřizuje: Ing. František Siegl
Telefon: 770 111 701
E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 2/3
Počet listů příloh: projektová dokumentace – 3 vyhotovení (paré č. 2, 3, 4)
Datum vyhotovení: 12.10.2021

V Ý Z V A
k doplnění podkladů

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "**speciální stavební úřad**") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, **obdržel** dne 18.12.2020 **žádost obce Semechnice**, IČ: 002 75 361, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška (dále jen "stavebník") **o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“**, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice.

Po přezkoumání doplnění žádosti stavebníka ze dne 20.09.2021 speciální stavební úřad shledal, že podaná žádost včetně přiložené dokumentace je neúplná a neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení.

Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu, **stavebníka v y z ý v á , aby**

nejpozději do 31.12.2021 včetně

předloženou žádost doplnil o:

1. **Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a** stavebního zákona vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a na nichž má být stavební záměr prováděn.
2. **Doplnění předložené projektové dokumentace** a to:
 - 2.1. Zapracování podmínek správce povodí – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle stanoviska č. j.: PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021.
 - 2.2. Doplnit dokumentaci stavebního objektu SO 101 o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250) se zákresem hranic pozemků dle KN.

2.3. Doplnit dokumentaci stavebního objektu SO 102 o situační výkres (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250) se zákřesem hranic pozemků dle KN. Bližší popis k jednotlivým bodům pro doplnění žádosti je uveden v odůvodnění následujícího usnesení.

Po doplnění podkladů bude předložena žádost stavebníka opětovně posouzena.

USNESENÍ

Speciální stavební úřad ve věci žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice **rozhodl:**

I.

Dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad **k** provedení úkonu, kterým je **doplnění žádosti stavebníka** o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“ na pozemcích v katastr. území Semechnice **dle výzvy k doplnění podkladů** č. j.: PDMUD 65303/2021 ze dne 12.10.2021

určuje lhůtu do 31.12.2021 včetně.

II.

Řízení se v souladu s ust. § 111 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu

přerušuje

do doby odstranění nedostatků (doplnění) podání.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Semechnice, IČ: 002 75 361, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška

Odůvodnění

Dne 18.12.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice.

Žádost stavebníka byla doložena:

- seznamem vlastníků a LV sousedních pozemků,
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou společností GeoPra a projekty s.r.o., Jaroslav 2, 534 01 Jaroslav, zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro dopravní stavby, evidenční číslo autorizace 0601177, v prosinci 2020, číslo zakázky 2000,
- dalšími doklady dle doplnění podkladů ze dne 20.09.2021.

Po seznámení se s žádostí stavebníka, jejími přílohami a obsahem doplnění podkladů žádosti ze dne 20.09.2021 speciální stavební úřad shledal, že přílohy předložené žádosti jsou i po jejím doplnění neúplné a žádost nelze zodpovědně posoudit. Pro možnost vedení řízení je proto nutno žádost doplnit v rozsahu výzvy k *doplnění podkladů* č. j.: PDMUD 65303/2021 ze dne 12.10.2021 (dále jen „Výzva“). Bez požadovaného doplnění nelze řízení o povolení stavby „Rekonstrukce místních komunikací“ vést.

K jednotlivým bodům Výzvy speciální stavební úřad uvádí:

Ad 1.:

Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků, na nichž má být stavební záměr prováděn, a nejsou ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o důsledné splnění bodu č. 1 dle Výzvy k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021.

Podle předložené projektové dokumentace jsou stavebním záměrem dočasně nebo trvale dotčeny pozemky v katastr. území Semechnice, které nejsou pouze ve vlastnictví stavebníka (obce Semechnice), ale jsou ve vlastnictví jak fyzických

_____ tak právnických osob (České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, Královéhradeckého kraje s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje). Jejich **souhlas k provedení stavebního záměru musí být** v souladu s ust. § 184a stavebního zákona **vyznačen na situačním výkresu stavby a musí být přezkoumatelný**, tzn. že musí mít předepsané náležitosti umožňující identifikaci vlastníka: v případě fyzické osoby to jsou údaje dle ust. § 18 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), v případě právnické osoby to jsou údaje dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu (název, identifikační číslo, adresa sídla).

Jak je výše uvedeno souhlas se týká pouze pozemků, které jsou stavebním záměrem přímo dotčeny dočasným nebo trvalým zábořem (ne sousedících) a které nejsou ve vlastnictví stavebníka (obce Semechnice). Souhlas **musí** být vyznačen na situačním výkresu stavby. Nelze ho tedy nahradit souhlasem na samostatných listech papíru ani jiným byt' písemným stanoviskem nebo vyjádřením (stanovisko Povodí Labe z 10.02.2021 nebo vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 22.02.2021).

V souvislosti se souhlasem k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka zejména na vyjádření správce povodí v jeho stanovisku z 10.02.2021: „Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením § 1844 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.“

Ad 2.1.:

Zpracování podmínek správce povodí – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle stanoviska č. j.: PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021. Jedná se o splnění bodu č. 4 dle Výzvy k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021.

Jedná se především o splnění požadavku správce povodí, aby: „... *úprava pod mostem* (byla) *na začátku a konci oddělena od navazujícího upraveného koryta toku příčnými betonovými prahy.*“

Tvrzení uvedené v čl. B.2. Celkový popis stavby, odst. B.2.1 Celková koncepce řešení stavby, písm. e) bodu 4 Souhrnné technické zprávy: *Stanovisko Povodí Labe – jsou doplněné prahy v korytě ...*“ není pravdivé. V dokumentaci stavebního objektu SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 předložené v rámci doplnění podkladů žádosti dne 20.09.2021 žádné příčné prahy na začátku a konci úpravy koryta Zlatého potoka pod mostem navrženy nejsou.

Ad 2.2. a 2.3.:

Doplnění dokumentace stavebních objektů SO 101 a SO 102 o situační výkresy (č. 2) ve větším měřítku (1:200 – 1:250) se zákresem hranic pozemků dle KN. Jedná se o splnění bodu bodů č. 5.2.1. a 5.3.1. uvedených již ve Výzvě k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021.

Dokumentace stavebních objektů SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I a SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II předložená v rámci doplnění podkladů žádosti dne 20.09.2021 uvedené výkresy neobsahuje a dokumentace se tak stává neúplnou.

Speciální stavební úřad vyzval stavebníka dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění jeho žádosti a určil dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu k provedení tohoto úkonu lhůtu a současně dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Při stanovení délky lhůty pro doplnění podkladů řízení (zákonem není stanovena) vycházel správní orgán z povahy požadovaných dokladů a předpokládané náročnosti jejich opatřování. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Proto správní orgán rozhodl, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení

Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje, podat dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Dobrušce. Za počátek běhu lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala.

○ podaném odvolání rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné. V odvolání musí být uvedeno v jakém rozsahu se usnesení napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, stavební řízení bude v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

(otisk úředního razítka)




Ing. František Siegl
oprávněná úřední osoba

odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství
Městského úřadu Dobruška

Přílohy:

– projektová dokumentace pro stavební povolení – 3 vyhotovení (paré č. 2, 3, 4)

Obdrží:

Stavebník:

Obec Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška, IDS: ch2bxhv



Obec Semechnice

Semechnice čp. 129, 518 01 Semechnice

IČ: 00275361

email: starosta@semechnice.cz

Městský úřad Dobruška

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. František Siegl

nám. F. L. Věka 11

518 01 Dobruška

MĚSTO DOBRUŠKA	
PDMUD	
Dušeň číslo:	30 -12- 2021 3
Počet listů:.....	Přílohy:.....
Odbor:	

V Semechnicích 22. 12. 2021

VĚC: Reakce na výzvu k doplnění podkladů

Vážený pane inženýre,

tímto za obec Semechnice reaguji na výzvu k doplnění podkladů ze dne 12. 10. 2021, č. j. **PDMUD 65303/2021**.

K bodu 1. uvádím, že předkládáme situační výkres stavby, který je přezkoumatelný a doplněn o souhlasy k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Rovněž jsou předloženy souhlasy Povodí Labe a Správy silnic Královéhradeckého kraje.

K bodu 2.1 zmiňuji, že předkládám Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 7DZHM2100532 uzavřenou s Povodí Labe, státní podnik.

K bodu Ad 2.2 předkládám dokumentaci stavebního objektu SO 101 o situační výkres č. 2 v měřítku 1:250 se zákresem hranic pozemku.

K bodu 2.3 předkládám dokumentaci stavebního objektu SO 102 ve větším měřítku 1:250.

Dále uvádím, že předkládáme sdělení ČEZ Distribuce a. s. o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 01011638368 ze dne 17. 11. 2021.

Děkuji za vyřízení této záležitosti a přeji poklidné vánoční svátky

Zdeněk Bendzo
starosta obce

Obec Semechnice
Semechnice čp. 129
518 01 Semechnice
IČ: 00275361

Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

O B E C S E M E C H N I C E		Čís. dopor.:
Došlo dne: 4. 4. 2022		Zpracoval:
Čís. j.: 65/2022		Ukl. znak:
Příloha:		

Spis. zn.: MUD 16565/2020/OVŽP/FS-7
Č. j.: PDMUD 22318/2022
Podání ze dne: 18.12.2020
Vyřizuje: Ing. František Siegl
Telefon: 770 111 701
E-mail: f.siegl@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 3/0
Počet listů příloh: 0
Datum vyhotovení: 01.04.2022

V Ý Z V A

k doplnění podkladů

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství jako silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonávající dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") státní správu ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelových komunikací, pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "speciální stavební úřad") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, **obdržel dne 18.12.2020 žádost obce Semechnice, IČ: 002 75 361, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška (dále jen "stavebník") o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice.**

Po přezkoumání žádosti stavebníka a jejího doplnění ze dne 20.09.2021 a 30.12.2021 speciální stavební úřad shledal, že podaná žádost včetně přiložené dokumentace neobsahuje ani po jejím doplnění požadované náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení.

Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu, **stavebníka v y z ý v á , aby**

nejpozději do 31.05.2022 včetně

předloženou **žádost doplnil o:**

1. Vyjádření provozovatele energetického zařízení, společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, k projektové dokumentaci stavby: „Semechnice, rekonstrukce místních komunikací“, pro vedení stavebního řízení.
2. Úpravu výkresové části předložené projektové dokumentace.
3. Upřesnění dotčení pozemku parc. č. 174/1 v katastr. území Semechnice.

Bližší popis k jednotlivým bodům pro doplnění žádosti je uveden v odůvodnění následujícího usnesení.

Po doplnění podkladů bude předložena žádost stavebníka opětovně posouzena.

Současně speciální **stavební úřad** stavebníka **upozorňuje**, že v případě, kdy je v rámci doplnění podkladů žádosti nahrazována určitá část dokumentace (textová nebo výkresová), pak je pro přehlednost dokumentace nutné, aby nově doplňovaná část dokumentace byla viditelně odlišena od části nahrazované, např. uvedením na krycím listu textové části nebo nad razítkem výkresu: AKTUALIZACE č. XY nebo REVIZE – XY/2022. Projektová dokumentace nemůže obsahovat dvě identicky označené části s rozdílným obsahem. Taková dokumentace by byla zmatečná.

Rovněž upozorňuje, že doplňovanou část dokumentace je třeba předložit v počtu výtisků odpovídajícím počtu vyhotovení projektové dokumentace, které byly k žádosti o vydání společného povolení stavebníkem přiloženy (3 vyhotovení – paré č. 2, 3 a 4).

USNESENÍ

Speciální stavební úřad ve věci žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“, v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice **rozhodl**:

I.

Dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu speciální stavební úřad **k** provedení úkonu, kterým je **doplnění žádosti stavebníka** o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“ na pozemcích v katastr. území Semechnice **dle výzvy k doplnění podkladů** č. j.: PDMUD 22318/2022 ze dne 01.04.2022 (dále jen „Výzva“)

určuje lhůtu do 31.05.2022 včetně.

II.

Řízení se v souladu s ust. § 111 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu

přerušuje

do doby odstranění nedostatků (doplnění) podání.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Semechnice, IČ: 002 75 361, Semechnice 129, 518 01 Dobruška

Odůvodnění

Dne 18.12.2020 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o vydání stavebního povolení pro stavbu: „Rekonstrukce místních komunikací“ v rozsahu stavebních objektů SO 001 Demolice mostu, SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II, SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I a SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 4C-M1 na pozemcích v katastr. území Semechnice (dále jen „Žádost“).

Žádost stavebníka byla doložena:

- seznamem vlastníků a LV sousedních pozemků,
- plánem kontrolních prohlídek stavby,
- projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou společností GeoPra a projekty s.r.o., Jaroslav 2, 534 01 Jaroslav, zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Matysem,

autorizovaným inženýrem ČKAIT pro dopravní stavby, evidenční číslo autorizace 0601177, v prosinci 2020, číslo zakázky 20009.

Po seznámení se s žádostí stavebníka, jejími přílohami a obsahem předložené projektové dokumentace speciální stavební úřad shledal, že předložená žádost neobsahuje předepsané náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro její řádné posouzení a je nutno ji doplnit. Výzvou k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021 vyzval stavebníka k doplnění jeho žádosti. K provedení tohoto úkonu stanovil lhůtu nejpozději do 30.09.2021.

Na základě výzvy k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 21049/2021 ze dne 02.06.2021 stavebník dne 20.09.2021 doplnil podklady podané Žádostí o:

- souhlas vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona dle ust. § 110 odst. 2 písm. a),
- Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu územního odboru Rychnov nad Kněžnou, k projektové dokumentaci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Semechnice“ pro stavební řízení, č. j.: KRPH-51553/ČJ-2021-050706 ze dne 09.06.2021,
- Závazné stanovisko Městského úřadu Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně příslušného vodoprávního úřadu, ke stavbě „Rekonstrukce místních komunikací“, č. j.: MUD 94/2021 OVŽP/TS ze dne 22.02.2021,
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, k „Rekonstrukci místních komunikací – sjezdů na silnicích č. III/29840 a III/29842“, zn.: SSKHK/SS/2146/2021 ze dne 22.02.2021,
- stanovisko Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, k dokumentaci akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Semechnice“, č. j.: PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021,
- opravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovanou společností GeoPra a projekty s.r.o., Jaroslav 2, 534 01 Jaroslav, zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Matysem, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro dopravní stavby, evidenční číslo autorizace 0601177, v prosinci 2020, číslo zakázky 20009, ve 3 vyhotovení – paré č. 2, 3, 4.

Po seznámení se s obsahem a rozsahem doplnění podkladů Žádosti provedeného stavebníkem dne 20.09.2021 speciální stavební úřad shledal, že je neúplné a výzvou č. j.: PDMUD 65303/2021 ze dne 12.10.2021 vyzval stavebníka dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění jeho Žádosti. Usnesením č. j.: PDMUD 65303/2021 ze dne 12.10.2021 určil dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu k provedení tohoto úkonu lhůtu do 31.12.2021 včetně a současně dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

Na základě výzvy k doplnění podkladů č. j.: PDMUD 65303/2021 ze dne 12.10.2021 stavebník dne 30.12.2021 doplnil podklady podané Žádostí o:

- souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona vlastníků stavebním záměrem dotčených pozemků dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a na nichž má být stavební záměr prováděn, vyznačený na situačním výkresu projektové dokumentace,
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV, o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Semechnice, rekonstrukce místních komunikací – větev I, zn.: 0101638368 ze dne 17.11.2021,
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV, o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Semechnice, rekonstrukce místních komunikací – větev II, zn.: 0101638638 ze dne 18.11.2021,
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, k „Rekonstrukci místních komunikací – sjezdů na silnicích č. III/29840 a III/29842“, zn.: SSKHK/SS/2146/2021 ze dne 22.02.2021,

- stanovisko Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, k dokumentaci akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Semechnice“, č. j.: PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 7DHM210052 ze dne 12.05.2021 uzavřenou mezi společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zastoupenou Ing. Bc. Danielem Vlkanova Ph.D. MBA, finančním ředitelem, jako „povinným“ na straně jedné a obcí Semechnice, se sídlem Semechnice 129, 518 01 Dobruška, zastoupenou Zdeňkem Bendzem, starostou obce, jako „oprávněným“ na straně druhé, ve prospěch pozemků ve vlastnictví oprávněného a k tíži pozemků, k nimž má povinný ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích právo hospodaření, v rozsahu daném realizací stavební akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Semechnice“ a specifikovaném geometrickém plánem,
- doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované společností GeoPra a projekty s. r. o., Jaroslav 2, 534 01 Jaroslav, zodpovědným projektantem Ing. Pavlem Matyssem, autorizovaným inženýrem ČKAIT pro dopravní stavby, evidenční číslo autorizace 0601177, v prosinci 2020, číslo zakázky 20009, spočívající v:
 - zapracování podmínek správce povodí – Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové dle stanoviska č. j.: PLa/2021/000935 ze dne 10.02.2021,
 - doplnění dokumentace stavebních objektů SO 101 a SO 102 o situační výkresy (č. 2) ve větším měřítku (1: 200 – 1: 250) se zákřesem hranic pozemků dle KN.

Po seznámení se s obsahem a rozsahem doplnění podkladů Žádosti provedeného stavebníkem dne 30.12.2021 speciální stavební úřad shledal, že je neúplné a výzvou č. j.: PDMUD 22318/2022 ze dne 01.04.2022 vyzval stavebníka dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 45 odst. 2 správního řádu k doplnění jeho Žádosti. Usnesením č. j.: PDMUD 22318/2022 ze dne 01.04.2022 určil dle ust. § 39 odst. 1 správního řádu k provedení tohoto úkonu lhůtu do 31.05.2022 včetně a současně dle ust. § 111 odst. 3 stavebního zákona v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení přerušil.

K jednotlivým bodům Výzvy speciální stavební úřad uvádí:

Ad 1.:

Vyjádření provozovatele energetického zařízení, společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, k projektové dokumentaci stavby: „Semechnice, rekonstrukce místních komunikací“, pro vedení stavebního řízení.

V rámci doplnění podkladů provedeném stavebníkem dne 30.12.2021 byla speciálnímu stavebnímu úřadu předložena sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín IV, o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Semechnice, rekonstrukce místních komunikací – větev I, zn.: 0101638368 ze dne 17.11.2021 a větev II, zn.: 0101638638 ze dne 18.11.2021. V předložených sděleních je uvedeno:

*„Dovoluje si Vás upozornit, že sdělení **nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení** ...“.*

Vzhledem ke skutečnosti, že se podle předložených sdělení v zájmovém území dotčeném stavebním záměrem nachází nebo do něho ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení, žádá speciální stavební úřad stavebníka o předložení vyjádření provozovatele distribuční soustavy platné pro stavební řízení.

Ad 2:

Úpravu výkresové části předložené projektové dokumentace.

Jedná se o doplnění situačních výkresů č. 2 projektové dokumentace stavebních objektů SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I, SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II a SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I v rozsahu:

2.1. Situační výkres stavebního objektu SO 101 Místní komunikace – Obnova krytu Větev I:

- a) do popisového rámce výkresu doplnit č. 2,
- b) výkres doplnit o legendu ploch.

- 2.2. Situační výkres stavebního objektu SO 102 Místní komunikace – Obnova krytu Větev II:
- a) do popisového rámce výkresu doplnit č. 2,
 - b) v popisovém rámci výkresu opravit název výkresu (SITUACE SO 102),
 - c) nad popisovým rámcem opravit nebo odstranit označení „SO 101“
 - d) výkres doplnit o legendu ploch
- 2.3. Situační výkres stavebního objektu SO 103 Rekonstrukce komunikace Větev I
- a) výkres doplnit o legendu ploch
 - b) výkres doplnit o zákres hranic pozemků dle Katastru nemovitostí. ●

Ad 3:

Upřesnění dotčení pozemku parc. č. 174/1 v katastr. území Semechnice.

Podle situačního výkresu stavebního objektu SO 102 je pozemek parc. č. 174/1 v katastr. území Semechnice dotčen blíže nespecifikovanou barevnou plochou vyznačující (pravděpodobně) půdorysný rozsah stavby. Z výkresu není patrné, co barevná plocha vyznačuje (viz výše bod 2.2.d). Ve výkresu č. C2 Katastrální situační výkres se tento pozemek dotčen nejeví.

Pro jednoznačnost projektové dokumentace je třeba upřesnit otázku dotčení pozemku parc. č. 174/1 v katastr. území Semechnice a **v případě, že by tento pozemek skutečně stavbou dotčen byl, pak je třeba doplnit souhlas jeho vlastníků [redacted] s provedením stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona tak, jak bylo učiněno u ostatních vlastníků pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a jsou předloženým stavebním záměrem dotčeny.**

Bez jednoznačného určení stavbou dotčených pozemků nelze definovat okruh oprávněných účastníků řízení a nelze stavební řízení vést.

Při stanovení délky lhůty pro doplnění podkladů řízení (zákonem není stanovena) vycházel správní orgán zejména z rozsahu a povahy požadovaného doplnění, předpokládané náročnosti opatřování požadovaných dokladů apod. Určením lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Proto správní orgán rozhodl, jak je ve výroku usnesení uvedeno.

Poučení

Proti tomuto usnesení může účastník řízení, jemuž se usnesení oznamuje, podat dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení a to podáním učiněným u odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Dobrušce. Za počátek běhu lhůty pro podání odvolání se považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala.

O podaném odvolání rozhodne odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné. V odvolání musí být uvedeno, v jakém rozsahu se usnesení napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo nařízení, jež mu předcházelo.

Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, stavební řízení bude v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

(otisk úředního razítka)

Ing. František Siegl
oprávněná úřední osoba
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství
Městského úřadu Dobruška

Obdrží:

Stavebník:

Obec Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška, IDS: ch2bxhv





Obec Semechnice

Semechnice čp. 129, 518 01 Semechnice

IČ: 00275361

email: starosta@semechnice.cz

Městský úřad Dobruška

Odbor výstavby a životního prostředí

Ing. František Siegl

nám. F. L. Věka 11

518 01 Dobruška

MĚSTO DOBRUŠKA	
Č. j.	PDMUD
Došlo	3
dnem	25 -05- 2022
Počet listů Přílohy: /
Odbor:

V Semechnicích 25. 5. 2022

VĚC: Reakce na výzvu k doplnění podkladů

Vážený pane inženýre,

tímto za obec Semechnice reaguji na výzvu k doplnění podkladů ze dne 1. 4. 2022, č. j. PDMUD **22318/2022**.

K bodu 1. uvádím, že předkládáme souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem od ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 24. 5. 2022, zn. 001125551109.

K bodu 2.1 zmiňuji, že na situačním výkresu SO 101 bylo do popisového rámce výkresu doplněno č. 2 a výkres byl doplněn o legendu ploch.

K bodu Ad 2.2 uvádím, že do situačního výkresu SO 102 bylo doplněno č. 2 do popisového výkresu a dále byl opraven název výkresu Situace SO 102, nad popisovým rámcem bylo opraveno původní SO 101 na SO 102, dále pak byla doplněna legenda ploch do výkresu.

K bodu 2.3 sděluji, že u situačního výkresu SO 103 byl výkres doplněn o legendu ploch a byl doplněn zákres hranic pozemků dle Katastru nemovitostí.

Pro bod 3 uvádím, že pozemek p. č. 174/1 je dotčeným pozemkem, proto došlo k doplnění souhlasu vlastníků tohoto pozemku (Koblása Vojtek a Koblášová Jana).

Změny byly označeny jako revize 01/2022.

S pozdravem

Zdeněk Bendzo
starosta obce

Obec Semechnice
Semechnice čp. 129
518 01 Semechnice
IČ: 00275361

